



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo



Bando di sponsorizzazione tecnica per la progettazione e la fornitura di elementi dell'impianto di illuminazione interna ed esterna della Cappella della Sindone - FAQ

Con riferimento ai quesiti posti si forniscono i seguenti chiarimenti:

Quesito 1. Nel progetto è già descritto un impianto di illuminazione e impianti speciali che si sviluppa fino a quota 20 m. Questo è escluso dalla richiesta di sponsorizzazione?

Chiarimento 1. In genere sono esclusi da quota 20 m in giù. C'è da precisare che gli impianti speciali si sviluppano sino al loggiato a quota +28 m in cui sono previsti la rivelazione fumi e la diffusione sonora. Alla stessa quota +28 m è già previsto un impianto di illuminazione del solo camminamento circolare del loggiato.

Quesito 2. L'intervento di fornitura e progettazione riguarda la cupola dalla quota di 28 m in su o anche più in basso? E se sì fino a quale quota volete il progetto la fornitura e la realizzazione dell'impianto illuminotecnico ed elettrico?

Chiarimento 2. La sponsorizzazione riguarda la volta da quota +28 m in su ed anche la parte di illuminazione con luce che dagli "Occhi" (oblò circolari a quota +20 m) va verso l'interno. Il tutto comprensivo anche della parte elettrica.

Quesito 3. Sempre in questa ottica dove arrivano le ultime dorsali dei cavi elettrici a cui possiamo derivarci per realizzare la distribuzione elettrica dell'illuminazione oggetto della sponsorizzazione?

Chiarimento 3. L'illuminazione oggetto della sponsorizzazione dovrà essere comprensiva dei cavi che dovranno avere origine dal quadro elettrico QN-C ubicato al piano secondo di Palazzo Reale. Tale quadro comprende già i relativi interruttori con i comandi di accensione. Gli interruttori del quadro QN-C predisposti per l'illuminazione oggetto di sponsorizzazione sono N3, N5, N8 ed N9. Si raccomanda di non superare le potenze elettriche già previste. Se ciò non soddisfacesse le vostre scelte allora occorrerà tenere conto della riprogettazione del quadro elettrico comprensivo di tutte le apparecchiature a monte del quadro stesso (cavi ed interruttori). La dorsale di sola canalizzazione è già presente sino al percorso circolare del loggiato a quota +28m.

4. Nel capitolato tecnico sono descritti anche altri impianti speciali. Tutti questi impianti sono esclusi dalla sponsorizzazione?

Chiarimento 4. Gli impianti descritti nel capitolato tecnico sono esclusi dalla sponsorizzazione.

Torino, 6 febbraio 2018